



Allegato B
COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA



Via Unità d'Italia n° 1 - 28010 - Tel. 0322 87129 Fax 0322 870096
Codice Fiscale 82000510030 Partita IVA 01249500032 e-mail info@comune.boca.no.it

Boca, li 01/10/2019

UFFICIO TECNICO

☎ tel. 0322 87129

✉ ufficiotecnico@comune.boca.no.it

Raccomandata a mano

Spett.le

Mora Mirko
Consigliere

OGGETTO: Risposta a interrogazione n. 06/2019 del 28/09/2019

A seguito di sopralluogo da parte del tecnico comunale e di tecnici inviati dalla dirigenza scolastica si è potuto constatare quanto segue:

- a causa di un forte temporale avvenuto il 02 agosto 2019 alcune tegole della copertura della scuola dell'infanzia si sono spostate, causando un'infiltrazione sul solaio sottostante;
- l'umidità dovuta all'infiltrazione ha causato un distacco di una parte di intonaco dell'intradosso del solaio andando a danneggiare il controsoffitto;
- si è prontamente intervenuti a chiudere l'area e a spostare i bambini in un'aula della scuola secondaria di primo grado;
- gli operai del comune stanno provvedendo a verificare tutto l'intonaco dei solai andando a verificarne la stabilità. Intorno all'area di distacco saranno eliminate tutte le parti incoerenti;
- è stata contattata ditta specializzata per effettuare preventivo per controsoffitto antisfondellamento;
- è stato interpellato professionista, che domani eseguirà un sopralluogo, per verificare lo stato dei luoghi ed emettere preventivo per la verifica statica e sismica dell'intero plesso;
- l'Amministrazione Comunale ha a cuore la scuola e i bambini che la frequentano, infatti intraprenderà tutte le azioni possibili per mettere a norma e in sicurezza la scuola. Il contributo di € 50.000,00 derivante dal Decreto Crescita sarà utilizzato per l'efficientamento energetico del plesso scolastico, andando a sostituire la caldaia e andando ad installare un impianto fotovoltaico nella scuola dell'infanzia.